


RZUT DACHU

INSTALACJA ODGROMOWA

OZNACZENIA:

- złącze kontrolne instalacji odgromowej
- połączenie skręcane
- połączenie spawane
- uziom poziomy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm R ≤ 10,0 Ω
- _____ zwód poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 8,0 mm

SKALA 1:100



BIONOR Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce

tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858

www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w m. PIERZCHNICA

Adres obiektu: Pierzchnica

dz.nr ewid. 3601/1, 1576, 1577/1

Inwestor: Gmina Pierzchnica

26-015 Pierzchnica, ul. 13 Syczenia 6

Branża: INSTALACJA ODGROMOWA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku: BUDYNEK TECHNICZNY Z WIATY

RZUT DACHU

Skala

1:100

Data

11.2013

Nr rys.

02

	Nazwisko	Specjalność	Nr uprawn.	Podpis
Projektował	inż. Jan Grudniewski	siedl instalacje elektryczne	Kl. 274/94	
Opracował	inż. Jan Grudniewski			
Sprawdził				