

Pi=45,3 kW
Po=31,7 kW

G14	grzejnik 2,8 kW 230V
G15	grzejnik 2,0 kW 230V
G16	grzejnik 0,5 kW 230V
G17	grzejnik 1,0 kW 230V
G18	grzejnik 2,8 kW 230V
OW	ogrzewanie wody 6,0 kW 400V
WK	wentylator kanałowy 0,3 kW 230V
WD1 WD2	wentylatory dachowe 2x0,2 kW 230V
H	hydrofor 0.55 kW, 400V

9	instalacja dozowania wapna 0,75 kW, 400V
2	urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków 10,2 kW, 400V
2b	kompostownik 10kW, 400V (instalowany w II etapie)
7	prasa odwadniania osadów 2,8 kW
6a	mieszadło 0,75 kW, 400V
6b	pompa dozująca 0,3 kW, 400V
5	pompa śrubowa osadu 1,5 kW, 400V
8	przenośnik ślimakowy 1,1 kW, 400V

OCHRONA OD PORAŻEŃ – SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI: TN–C–S

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. PIERZCHNICA
gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI PIERZCHNICA

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Data 11.2013

Nazwa rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNICY R2 | Skala 1:100 | Nr rys. 7

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	inż. K. Janyst	Upr.bud.Nr: KL–218/89 w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych.	
Sprawdził	inż. K. Chłopek	Upr.bud.Nr: KL–218/89 w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych.	