BUDYNEK SOCJALNY
RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SKALA 1:100





- R1 - rozdzielnia elektryczna
- A - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP65 4400lm 24W odporną na czynniki chemiczne np. NEPTUN LED GRP 4400lm 24W IP65 lub inna o nie gorszych parametrach
- B - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP65 3000lm 18W np. AMETYST 3000lm PC 18W IP65 lub inna o nie gorszych parametrach
- łącznik 1-biegunowy p.t. IP44
- łącznik świecznikowy p.t. IP44
- łącznik schodowy p.t. IP44

- ZG1 - zestaw gniazdowy IP67 z wyłącznikiem 3f(400V/16A)+2x1f(230V/16A)
- 2x - 2x gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne w ramce wspólnej
- x1 - gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne
- wypust zasilający dane urządzenie według opisu

- GE1 0,5kW - grzejnik elektryczny 0,5kW/230V
- GE2 1,0kW - grzejnik elektryczny 1,0kW/230V
- GE3 1,4kW - grzejnik elektryczny 1,4kW/230V
- GE4 1,8kW - grzejnik elektryczny 1,8kW/230V
- PODG. 2,0kW - elektryczny pojemnościowy pogrzewacz wody 2,0kW/230V
- SIŁOW. 1 0,01kW - siłownik ze sprężyną powrotną uruchamiany wraz z agregatem 0,01kW/230V
- CW 3,1kW - centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą elektryczną 3,1kW/230V
- W.K.1 0,025kW - wentylator kanałowy 0,025kW/230V (praca zblokowana z pracą centrali wentylacyjnej)
- W.K.2 0,025kW - wentylator kanałowy 0,025kW/12V - zasilić napięciem bezpiecznym (praca zblokowana z pracą centrali wentylacyjnej)
- W.K.3 0,025kW - wentylator kanałowy 0,025kW/230V (praca zblokowana z pracą centrali wentylacyjnej)
- W.K.4 0,02kW - wentylator kanałowy 0,02kW/230V (załączany z obwodu oświetleniowego)
- W.K.5 0,025kW - wentylator kanałowy 0,025kW/230V (załączany z obwodu oświetleniowego)

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. PIERZCHNICA gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE		
Zamierzenie budowlane:	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI PIERZCHNICA – ETAP III		
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY		Data 06.2022
Nazwa rysunku: BUDYNEK SOCJALNY RZUT PARTERU – INSTALACJA ELEKTRYCZNA		Skala 1:100	Nr rys. E1

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Marek Alf	SWK/0096/PWOE/14 elektryczna	
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Kolera	KI-214/93 elektryczna	