

- G14 grzejnik 2,8 kW 230V
- G15 grzejnik 2,0 kW 230V
- G16 grzejnik 0,5 kW 230V
- G17 grzejnik 1,0 kW 230V
- G18 grzejnik 2,8 kW 230V
- OW ogrzewanie wody 6,0 kW 400V
- WK wentylator kanałowy 0,3 kW 230V
- WD1 WD2 wentylatory dachowe 2x0,2 kW 230V
- H hydrofor 0.55 kW, 400V
- 9 instalacja dozowania wapna 0,75 kW, 400V
- 2 urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków 10,2 kW, 400V
- 2b kompostownik 10kW, 400V (instalowany w II etapie)
- 7 prasa odwadniania osadów
- 6a mieszadło 0,75 kW, 400V
- 6b pompa dozująca 0,3 kW, 400V
- 5 pompa śrubowa osadu 1,5 kW, 400V
- 8 przenośnik ślimakowy 1,1 kW, 400V

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. PIERZCHNICA
gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI PIERZCHNICA

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Data 11.2013
Nazwa rysunku: BUDYNEK OCZYSZCZALNI	Skala 1:100	Nr rys. 4

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	inż. K. Janyst	Upr.bud.Nr: KL-218/89 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.	
Sprawdził	inż. K. Chłopek	Upr.bud.Nr: KL-218/89 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.	