

### Zestawienie opraw oświetleniowych

Oznaczenie na rys. E2	Typ oprawy	Miejsce zainstalowania
A	oprawa LED z kloszem PLX o mocy 31 W, strumieniu świetlnym oprawy 4800 lm, temperaturze barwowej źródła 830	sala sprzedaży, biuro, pokój socjalny
B	oprawa LED z kloszem PLX o mocy 27 W, strumieniu świetlnym oprawy 3800 lm, temperaturze barwowej źródła 830	szatnia, magazyn 1, magazyn 2, magazyn 3, komunikacja
C	oprawa LED do wbudowania z kloszem opalizowanym PLX o mocy 15 W, strumieniu świetlnym oprawy 1800 lm, temperaturze barwowej źródła 830	pom. gospodarcze, WC1, WC2, umywalnia 1, umywalnia 2
D	plafoniera LED z kloszem opalizowanym o stopniu ochrony IP65, mocy 13W, strumieniu świetlnym oprawy 2000 lm, temperaturze barwowej źródła 830	natrysk, na zewnątrz /nad drzwiami/
E	oprawa LED z kloszem opalizowanym o stopniu ochrony IP65 mocy 17 W, strumieniu świetlnym oprawy 2600 lm, temperaturze barwowej źródła 830	kotłownia
F	oprawa ewakuacyjna 1W; 1h, standard /bez dodatkowych opcji/ z piktogramem „wyjście ewakuacyjne”	sala sprzedaży, komunikacja, magazyn 1, magazyn 2, magazyn 3, kotłownia