



1 - Sito o przepustowości do 20l/s, Ns=0,75kW
2 - Istniejący dopływ ścieków ∅160PE - do przebudowy.
3 - Istniejący odpływ ścieków ∅200PE - do przebudowy
4 - Instalacja wody do płukania sita ∅20mmPP L=10m

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. PIERZCHNICA
gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI PIERZCHNICA – etap I

Branża: TECHNOLOGIA	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Data 05.2019
Nazwa rysunku: BUDYNEK SITA WSTĘPNEGO	Skala 1:50	Nr rys. 3

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. T. Religa	Upr.bud.Nr: PDK/0009/POOS/07 w zakresie sieci, instalacji i urzadze~~: wod-kan., ciepln., wentyl. i gaz	
Opracował	mgr inż. M. Borycka		
Opracował	mgr inż. K. Piatek		
Sprawdził	mgr inż. B. Olewińska	Upr.bud.Nr: KL-21/01 w zakresie sieci, instalacji i urzadze~~: wod-kan., ciepln., wentyl. i gaz.- spec. -oczyszczalnie ścieków	