

Artykuł pochodzi ze strony: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/4314

Informacja dla Wykonawców nr 2

Podtytuł: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy- etap I

Pierzchnica, dn. 07.05.2020 r.

Znak: R.I. 271.03.2020

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy- etap I

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Na podstawie Ustawy prawo Zamówień Publicznych i zapisów SIWZ prosimy o udzielenie następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Zgodnie z zapisami w projekcie umowy:

§ 14 pkt 10 p.punkt 2) i 3)

2) przeprowadzenie pełnego rozruchu oczyszczalni wraz z potwierdzeniem uzyskania założonych parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika; potwierdzeniem będzie 4 tygodniowe utrzymanie parametrów jakościowych w odpływie ścieków oczyszczonych do odbiornika, przy normalnej eksploatacji oczyszczalni- potwierdzone co najmniej 8 pozytywnymi sprawozdaniami z badań wykonywanymi w odstępach max 4 dni - prób pobranych i wykonanych przez akredytowane laboratorium.

3) powołanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, komisji rozruchowej i pokrycie kosztów jej funkcjonowania oraz kosztów prób, sprawdzeń technicznych, hydraulicznych, technologicznych, a także pokrycie przez Wykonawcę kosztów badań potwierdzających uzyskanie zamierzonych parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika,

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania rozruchu technologicznego i uzyskania założonych parametrów oczyszczonych co nie ma uzasadnienia w zakresie przetargu.

Zamawiający załącznikiem „mapa z zakresem- rys. nr 1” założył tylko:

1. Wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z uzbrojeniem- ob. 4
2. Umocnienie wykopu
3. Demontaż kraty workowej i montaż sita w istniejącym budynku
4. Rozbiórka i odbudowa wiaty- przywrócenie do stanu istniejącego
5. Roboty elektryczne i instalacje dotyczące obecnego zakresu.

W związku z powyższym, zakres przetargu nie powoduje zwiększenia ilości docelowej ścieków (brak możliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/ nie zasadne) oraz nie ingeruje w część biologiczną oczyszczalni- brak możliwości uzyskania zakładanych docelowych parametrów technologicznych oczyszczonych ścieków.

Wymogi narzucone w projekcie umowy, mogą być wymagane po wykonaniu całej modernizacji oczyszczalni ścieków a nie przy obecnym zakresie- montaż zbiornika retencyjnego i sita. Zbiornik retencyjny wpłynie tylko na buforowanie ścieków/ zapas przetrzymania.

Prosimy o usunięcie nie uzasadnionych wymogów z projektu umowy.

Odpowiedź 1. Zamawiający uwzględni prośbę wykonawcy i skreśli w załączniku nr 3 do SIWZ (projekt umowy) punkty 2) i 3) w § 14 ust. 10. W związku z dokonaną zmianą, poprawia się numerację kolejnych punktów w ust. 10: ust. 4) oznacza się jako 2); ust. 5) oznacza się jako 3); ust. 6) oznacza się jako 4).

(-) Wojciech Pęczkiewicz
Z- ca Burmistrza