

Artykuł pochodzi ze strony: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/4490

Informacja dla Wykonawców nr 1

Podtytuł: Przebudowa dróg i utwardzenie placu

Pierzchnica, dn.13.08.2020 r.

Znak: R.I. 271.05.2020

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę dróg i utwardzenie placu”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Na podstawie Ustawy prawo Zamówień Publicznych i zapisów SIWZ prosimy o udzielenie następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. W związku z planowanym udziałem w przetargu „Przebudowa dróg i utwardzenie placu” prosimy o zmianę warstwy ścieralnej gr. 5 cm na zadaniu „Przebudowa ulicy Mlecznej” z AC 8 S na AC 11S.

Odpowiedź 1. Należy zastosować masę AC 8 S zgodnie ze specyfikacją.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza