

Artykuł pochodzi ze strony: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/5565

Informacja dla Wykonawców nr 3- R.271.13.2022.MP1

Podtytuł: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica”

Pierzchnica, dnia 27.10.2022 r.

Znak: RI. 271.13.2022.MP1

INFORMACJA dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1. Czy mamy rozumieć, że zostaną dopuszczone zbiorniki monolityczne wyposażone w klejone/skręcane/spawane przegrody lub zbiornik wewnętrzny? Jeśli nie, proszę o wskazanie jakiego rozwiązania oczekuje Zamawiający, gdyż nie jest nam znane inne rozwiązanie tj. albo przegroda albo zbiornik wewnętrzny muszą być jakoś połączone ze zbiornikiem zewnętrznym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz odpowiedzi na pytania. Wymaga, aby zbiorniki oczyszczalni nie były skręcane, spawane ani klejone. Grodzie w zbiornikach muszą stanowić monolit ze zbiornikiem i również nie mogą być.

Pytanie nr 2.

Ponawiam pytanie o wskazanie dokumentów dotyczących oczyszczalni jakie należy załączyć jako treść oferty.

Odpowiedź:

Tak jak napisano w treści SWZ są to wszelkie dokumenty cyt. " Zgodnie z pkt. 14 Rozdziału V SWZ w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji technicznej i SWZ Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 PZP tzn. wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą wszelkich przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104- 107 PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w dokumentacji technicznej."

(-) Stanisław Strąk
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica