

Artykuł pochodzi ze strony: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/5574

Informacja dla Wykonawców nr 2- R.271.14.2022.MP1

Podtytuł: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podstoła (Podstoła- Żabieniec, Podstoła- Parcela)”

Pierzchnica, dnia 31.10.2022 r.

Znak: RI. 271.14.2022.MP1

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podstoła (Podstoła- Żabieniec, Podstoła- Parcela)”

Zamawiający działając na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie rur PEHD SDR17 PN10 zamiast rur PCV przy jednoczesnym zachowaniu przewidzianej w dokumentacji średnicy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie rur PEHD SDR17 PN10 przy jednoczesnym zachowaniu przewidzianej w dokumentacji średnicy.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia poprzez użycie rur przewiertowych PEHD SDR 17 zamiast rur stalowych osłonowych.

Odpowiedź:

Dopuszcza się możliwość zamiany rur przewiertowych osłonowych stalowych na rury PEHD SDR17 zachowując średnice nie mniejsze niż dla rur stalowych.

Pytanie nr 3.

Zgodnie z dokumentacją projektową planowana trasa wodociągu przebiega w poboczu drogi gminnej. Prosimy o informację czy Wykonawca będzie miał obowiązek wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Odpowiedź:

Wykonawca nie będzie miał obowiązku wniesienia opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Pytanie nr 4.

Zgodnie z dokumentacją projektową planowana trasa wodociągu przebiega w poboczu drogi gminnej. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada aktualny „Projekt Organizacji Ruchu” na czas realizacji zadania publicznego. W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o udzielenie informacji na kim spoczywa obowiązek sporządzenia „Projektu Organizacji Ruchu”.

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby sporządzania „Projektu Organizacji Ruchu”, ponieważ trasa wodociągu przebiega w poboczu drogi wewnętrznej.

(-) Stanisław Strąk
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica