

Artykuł pochodzi ze strony: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/5599

Informacja dla Wykonawców nr 1- R.271.15.2022.MP1

Podtytuł: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podstoła (Podstoła-Żabieniec, Podstoła-Parcela)”

Pierzchnica, dnia 18.11.2022 r.

Znak: RI. 271.15.2022.MP1

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podstoła (Podstoła-Żabieniec, Podstoła-Parcela)”.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej w całości metodą przewiertu sterowanego rurami PE 100 RC SDR 17 DN 90- średnicach zgodnych dokumentacją?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie całości wodociągu w rurach PE 100 RC SDR 17 DN 90- średnicach zgodnych dokumentacją w technologii przewiertu sterowanego.

Pytanie nr 2.

Proszę o informację czy część wodociągu można wykonać przewiertem sterowanym (rura PE RCFI 90, PN10).

Odpowiedź:

Informację zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 1.

(-) Stanisław Strąk
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica